



黑龙江泓泽检测评价有限公司
Heilongjiang Hongze Testing & Evaluation Co., Ltd.

报告编号: HZJC-HJ-SH-2025-0401-209



240800340947

检 测 报 告

项目名称: 绥化市绿能新能源有限公司季度检测 (垃圾焚烧锅炉)

检测项目: 有组织废气

委托单位: 绥化市北林生态环境局

检测类别: 委托检测

2025 年 04 月 25 日

黑龙江泓泽检测评价有限公司





检测报告说明

- 一、本报告仅对来样或采样分析结果负责。
- 二、本报告涂改、增删均无效；未加盖“黑龙江泓泽检测评价有限公司专用章”和骑缝章无效。
- 三、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 四、若对检测报告书有异议，请在收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期将不受理。
- 五、未经检测机构和送检样品单位书面同意，不得部分复印本检测报告书。
- 六、报告无编写人、审核人、授权签字人无效。
- 七、标记*的为分包项目。

公司名称：黑龙江泓泽检测评价有限公司

通信地址：黑龙江省

邮编：

电话：



一、检测基本信息

委托单位	绥化市北林生态环境局		
项目名称	绥化市绿能新能源有限公司季度检测（垃圾焚烧锅炉）		
联系人	/	联系电话	/
执行标准	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB-18485—2014 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93		
检测内容	有组织废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	
样品状态及特征	有组织废气	滤膜保存完好	
采（送）样人员	李东剑、沈丽伟等	采（送）样时间	2025 年 04 月 22 日
样品交接人员	李晴	交接时间	2025 年 04 月 22 日
分析人员	韩海丽、成东阳等	分析时间	2025 年 04 月 22 日 至 2025 年 04 月 24 日

二、检测方法

类别	检测项目	标准方法名称及代号
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014

三、检测仪器

类别	检测项目	仪器名称	型号	编号
有组织废气	颗粒物	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	HZ-YQ2082
	二氧化硫	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	HZ-YQ2082
	NO _x	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	HZ-YQ2082



四、检测结果

表 1-1：有组织废气检测结果

序号	检验项目名称	2025 年 04 月 22 日				限值
		1#垃圾焚烧锅炉烟气				
		第一次	第二次	第三次	平均值	
1	标干流量（Nm³/h）	79586	78424	80544	79518	—
2	颗粒物（mg/m³）	3.29	4.00	3.58	3.62	30mg/m³
3	颗粒物折算（mg/m³）	4.28	5.56	4.84	4.89	
4	颗粒物排放速率（kg/h）	0.262	0.314	0.288	0.288	
5	二氧化硫（mg/m³）	19	13	17	16	100mg/m³
6	二氧化硫折算（mg/m³）	25	18	23	22	
7	二氧化硫排放速率（kg/h）	1.51	1.02	1.37	1.30	
8	NO _x （mg/m³）	134	128	138	133	300mg/m³
9	NO _x 折算（mg/m³）	174	178	186	179	
10	NO _x 排放速率（kg/h）	10.7	10.0	11.1	10.6	
11	废气温度（℃）	175	181	179	178	—
12	含湿量（%）	11.2	10.9	10.6	10.9	—
13	废气平均流速（m/s）	16.3	16.3	16.5	16.4	—
14	废气含氧量（%）	13.3	13.8	13.6	13.6	—
15	生产厂家	中华人民共和国南通万达 锅炉有限公司		设备代码	11001055020140048	
16	额定蒸发量	28.5t/h		许可证编号	TS2110550-2015	
17	排气筒高度	80 米		/	/	



表 1-2: 有组织废气检测结果

序号	检验项目名称	2025 年 04 月 22 日				限值
		2#垃圾焚烧锅炉烟气				
		第一次	第二次	第三次	平均值	
1	标干流量 (Nm³/h)	114444	114162	117504	115370	—
2	颗粒物 (mg/m³)	3.12	2.95	3.46	3.18	30mg/m³
3	颗粒物折算 (mg/m³)	3.29	3.24	3.60	3.38	
4	颗粒物排放速率 (kg/h)	0.357	0.337	0.406	0.367	
5	二氧化硫 (mg/m³)	15	12	14	14	100mg/m³
6	二氧化硫折算 (mg/m³)	16	13	15	15	
7	二氧化硫排放速率 (kg/h)	1.72	1.37	1.65	1.58	
8	NO _x (mg/m³)	120	115	123	119	300mg/m³
9	NO _x 折算 (mg/m³)	126	126	128	127	
10	NO _x 排放速率 (kg/h)	13.7	13.1	14.5	13.8	
11	废气温度 (℃)	192	189	194	192	—
12	含湿量 (%)	14.3	13.8	12.1	13.4	—
13	废气平均流速 (m/s)	25.4	25.0	25.5	25.3	—
14	废气含氧量 (%)	11.5	11.9	11.4	11.6	—
15	生产厂家	中华人民共和国南通万达锅炉有限公司		设备代码	110010550201800049	
16	额定蒸发量	28.5t/h		许可证编号	TS2110550-2019	
17	排气筒高度	80 米		/	/	

编写人: _____

审核人: _____

授权签字人: _____

日期: 2025.04.25